



Ansteuerung von Brandschutzeinrichtungen und  
Brandfallsteuerungen

**TAB - Anlage 18**

Objekt | \_\_\_\_\_

ÜE Nr. | \_\_\_\_\_

### Brandschutzeinrichtungen | Brandfallsteuerungen

Automatisch durch die BMA angesteuerte Brandschutzeinrichtungen müssen im Regelfall durch die Feuerwehr übersteuert bzw. abgeschaltet werden können. Im Folgenden sind die verbauten Brandfallsteuerungen auszuwählen, die über die BMA angesteuert werden. Demnach wird ein Aufkleber am FIBS durch die Feuerwehr angebracht.

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Feuerschutztüren/ -tore   | <input type="checkbox"/> Feuerschutzklappen           | <input type="checkbox"/> Zufahrtstore           |
| <input type="checkbox"/> RWA                       | <input type="checkbox"/> Rauchschürzen                | <input type="checkbox"/> Zuluftöffnungen        |
| <input type="checkbox"/> Klima- u. Lüftungsanlagen | <input type="checkbox"/> Aufzugssteuerung             | <input type="checkbox"/> Betriebseinrichtungen  |
| <input type="checkbox"/> Alarmierungseinrichtungen | <input type="checkbox"/> Notausgangsverriegelungen    | <input type="checkbox"/> Fluchtweglenkung       |
| <input type="checkbox"/> Löschanlagen              | <input type="checkbox"/> Sicherheitsbeleuchtung       | <input type="checkbox"/> Löschwasserrückhaltung |
| <input type="checkbox"/> Einbruchmeldeanlagen      | <input type="checkbox"/> CO <sub>2</sub> Löschanlagen | <input type="checkbox"/> Sprühflutlöschanlage   |
| <input type="checkbox"/>                           |   |   |
- \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift des Betreibers)

\_\_\_\_\_  
(Firmenstempel & Unterschrift in Druckbuchstaben)

Bearbeitung Feuerwehr

Genehmigt durch:

Checkliste:

Aufkleber     FIBS Aushang     zdA