

Legionellen-Befundstabelle für Anlagen in der Überwachungszuständigkeit der Unteren Immissionsschutzbehörde der Stadt Krefeld

Betreiber der Anlage	Art und Bezeichnung der Anlage	Befund KBE _{LEG} / 100ml	Legionellenart/ Serogruppe	Datum Probenahme/ Datum Befund	Getroffene Maßnahmen	Ergebnis der Nachbeprobung KBE _{LEG} / 100ml
DMT GmbH & Co. KG	Verdunstungskühlanlage	18200	non- pneumophila	21.06.2021/ 05.07.2021	Sofortiges Abstellen der Ventilatoren, Stoßdosierung, erneute Probenahme	22300
DMT GmbH & Co. KG	Verdunstungskühlanlage	22300	Ergebnis liegt noch nicht vor	05.07..2021/ 28.07.2021	Anlage wurde zwischenzeitlich nicht in Betrieb genommen; komplette Reinigung und neues Biozid	-